



AB 311

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8 tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl		
Sprawozdanie Nr LM.9051.1307.2025.5944.1482 z badań wody	Strona	Stron
Białystok, dnia 07.11.2025	1	1

Nazwa i adres klienta: *Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka*

Zlecenie nr: RPW/26878/2025

Próbki dostarczył: klient

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 04.11.2025 / 10:40

Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 39/HK/2011P/Z/25 zawierającym dane:

-nazwa urządzenia lub źródła wody *wodociąg Dąbrowa Białostocka*-miejsce pobrania próbki: *Dąbrowa Bł. ul. 1000 lecia PP 18- stacja uzdatniania wody. Łazienka damska- kran przy umywalce w przedsionku do WC*-rodzaj wody: *woda przeznaczona do spożycia*-próbkę pobrał: *pracownik PSSE w Sokółce, zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007*

-data/godzina pobrania próbki 04.11.2025 / 08:40

Stan próbki: Stan próbki bez zastrzeżeń

Data wykonania badań: 04.11.2025 ÷ 07.11.2025

Kod próbki		5944/1482/LM/Z/25	Najwyższe dopuszczalne stężenie/ wartość*
Rodzaj próbki		Jednorazowa	
WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH			
Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Wynik badania	
Liczba bakterii grupy coli (NPL) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	0	0
Liczba bakterii Escherichia coli (NPL) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	0	0
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) (jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 14189:2016-10	-	0
Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów(jtk) w (22±2) °C po 72h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004	nie wykryto	**
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) w (36±2) °C po 48h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004	-	-

Cel badania: obszar regulowany prawnie, cel własny. Metody badań objęte są elastycznym zakresem akredytacji (AB 311).

*Wartość parametryczna wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

**Parametr w w/w rozporządzeniu z określeniem "Bez nieprawidłowych zmian." Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
200 itk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywą

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do złożenia skargi.**Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.**

Autoryzacja

STARSZY ASYSTENT

Urszula Tomaszewska

Koniec sprawozdania