



AB 311

Załącznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 4 Data obowiązywania 07.02.2022

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny
15-099 Białystok, ul. Łąkowa 2

tel: 85 740 85 40

Fax: 85 740 48 99

email: sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl

Sprawozdanie Nr LPW.9051.105.2022.366.137 z badań wody

Strona

Stron

Białystok, dnia 22.02.2022

1

1

Nazwa i adres klienta: *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1 Maja 13a*
 Próbkę dostarczył: *pracownik PSSE w Sokółce*

Próbki dostarczył: pracownik PSSE w Sokółce

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań: 21.02.2022 / 12:00

Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 4/HK/2011P/22 zawierającym dane:
-nazwa urzędnika lub źródła wody, w którym

-nazwa urządzenia lub źródła wody: *Wodociąg Dąbrowa Białostocka*

-miejsce pobrania próbki: *Miedzanowo 5, mieszkanie prywatne - kran w kuchni*

-rodzaj wody: woda przeznaczona do spożycia

-próbę pobrał: *Szestowicka H., pracownik PSSE w Sokółce, zgodnie z: PP/HK-01*

-data/godzina pobrania próbki 21.02.2022 / 10:00

Stan próbki: Stan próbki bez zastrzeżeń

Data wykonania badań: 21.02.2022 ÷ 21.02.2022

Niniejsze sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą - N

Kod próbki		366/137/LPW/N/22		Najwyższa dopuszczalna wartość ¹
Rodzaj próbki		Jednorazowa		
WYNIKI BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH				
Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Jednostka miary	Wynik badania	
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 metoda C	mg/l Pt	2 ± 2	- 2
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3	NTU	poniżej granicy oznaczalności tj. 0,20 ± 0,05	- 2
Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012	pH	7,5 ± 0,2 (temp. pomiaru 20,8 °C)	6,5 ÷ 9,5
Przewodność elektryczna ⁴	PN-EN 27888:1999	μS/cm w 25°C	593 ± 83	
Zapach	N PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009	-	Z0	- 2
Smak	N PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009	-	Z0	- 2
Cel badania: monitoring			Z0	- 2

Cel badania: monitoring

² Parametr w w/w rozporządzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentów i bog zwierząt"

2. Parametr w w/w rozporządzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian" dodatkowo dla barwy " Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta- do 15 mg/ Pt/l " oraz dodatkowo dla mętności " Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU".

⁴ Temperatura pomiaru 18,5 °C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury. Podana wartość niepewności nie uwzględnia stałości temperatury.

Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki i stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.
Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywą.

Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywą.

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Bez pisemnej zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Higienicznej.

Bez pisemnej zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za:

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.

Autoryzacja:

KIEROWNIK
Szekcji Badań Powietrza, Wody i Głęby
Jerzy Kopczuk

Koniec sprawozdania

1997-1998
1999-2000