



AB 311

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
Dział Laboratoryjny
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
tel: 85 740 85 40
email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 577.LMW.26

Białystok, dnia 2026-07-06



Nazwa i adres klienta (K): Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce
ul. 1 Maja 13 A, 16-100 Sokółka

Numer protokołu pobrania próbki (K): 37/HK/2011P/26

Próbkę pobrał (K): Anna Kucharewicz - pracownik PSSE w Sokółce

Metoda pobrania próbki (K): PN-EN ISO 19458:2007

Próbkę dostarczył: pracownik PSSE w Sokółce

Data i godz. przyjęcia próbki do badań: 2026-06-29 11:30

Cel badania (K): obszar regulowany prawnie, nadzór sanitarny

Rodzaj próbki(K): jednorazowa

Kod próbki	Data i godzina pobrania próbki (K)	Opis próbki (K)	Stan próbki
577.LMW.26.1	2026-06-29 08:45	- nazwa urządzenia lub źródła wody: Wodociąg Dąbrowa Białostocka - miejsce pobrania próbki: Osmołowszczyzna 22A- mieszkanie prywatne gm. Dąbrowa Białostocka - rodzaj wody: woda przeznaczona do spożycia (woda z ujęcia głębinowego)	bez zastrzeżeń
577.LMW.26.2	2026-06-29 09:10	- nazwa urządzenia lub źródła wody: Wodociąg Dąbrowa Białostocka - miejsce pobrania próbki: Osmołowszczyzna 27- mieszkanie prywatne gm. Dąbrowa Białostocka - rodzaj wody: woda przeznaczona do spożycia (woda z ujęcia głębinowego)	bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badania: 2026-06-29

Data zakończenia badania: 2026-07-02

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku**Dział Laboratoryjny**

15-099 Białystok, ul. Legionowa 8

tel: 85 740 85 40

email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl

Badana cecha (metoda)	Jednostka miary	Dokument odniesienia	Status metody	Wynik badania (niepewność pomiaru)*		Najwyższe dopuszczalne stężenie/wartość**
				577.LMW.26.1	577.LMW.26.2	
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii z grupy coli (metoda NPL)	NPL w 100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A, E	0	0	0
Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli (metoda NPL)	NPL w 100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A, E	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h (metoda płytkowa - posiew wgłębny) ¹⁾	jtk w 1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	A, E	12 (7 -21)	nie wykryto	bez nieprawidłowych zmian
Liczba enterokoków kałowych (metoda filtracji membranowej)	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	A, E	0	0	0

¹⁾ Parametr w n/w rozporządzeniu z określeniem „bez nieprawidłowych zmian”. Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej 200 jtk/ml w kranie konsumenta.

Granica wykrywalności metod dla parametrów mikrobiologicznych w niniejszym sprawozdaniu z badań wynosi 1 jtk/1 NPL w badanej objętości próbki wody.

* Niepewność metody badawczej została oceniona wg PN-EN ISO 29201:2022-02 jako podejście całościowe uwzględniające niepewność operacyjną i niepewność wynikającą z rozkładu cząstek pomnożoną przez współczynnik rozszerzenia k=2 przy poziomie ufności około 95%. Podana niepewność nie uwzględnia niepewności wynikającej z etapu pobrania próbki.

A- metoda akredytowana.

A,E- metoda akredytowana objęta elastycznym zakresem akredytacji.

N- metoda nieakredytowana (spełniająca wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

** wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748)

Informacje pozyskane od klienta oznaczono symbolem ^(K).

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbki. Etapy te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzacja:

Urszula Tomaszewska

Starszy asystent

Sekcji Badań Mikrobiologicznych

/dokument podpisany elektronicznie/

KONIEC SPRAWOZDANIA